

令和6年2月8日(木)

堺市立共同浴場(布袋温泉)でのレジオネラ属菌の検出について

堺市より指定管理を受けている堺市立共同浴場(以下、「共同浴場」と言う。)において、基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されましたことお知らせいたします。この報告を受け、本日は共同浴場の営業を中止するとともに、レジオネラ属菌が検出された浴槽については、当面の間安全を確認できるまで、営業を中止します。なお、男性風呂(主浴槽、副浴槽)、女性風呂(主浴槽)は2月10日(土)から営業再開予定です。

現在のところ、健康被害などの報告は受けておりません。

記

1. 検出場所

堺市堺区協和町2丁61-10 堺市立共同浴場 女性風呂(副浴槽)

2. 検査結果

女性風呂(副浴槽) レジオネラ属菌 20CFU/100ml

※男性風呂(主浴槽、副浴槽)、女性風呂(主浴槽)は基準値未満
(堺市公衆浴場法施行細則で定める水質基準:10 CFU/100ml未満)

3. 経過

(1) 1月31日 堺市環境業務課による定期水質検査のため、立入・採水

(2) 2月8日

10:40 堺市長寿支援課から水質検査結果に基づく本日営業中止の通知

13:30 堺市環境業務課との水質検査結果の詳細報告及び現地確認

4. 今後の対応

(1) レジオネラ属菌発生原因等の調査

(2) レジオネラ属菌発生対策の実施

(3) 堺市と連携し、レジオネラ属菌の再検査の実施

【問い合わせ先】

堺市立共同浴場の指定管理業務に関すること

(公財)堺市就労支援協会 事務局

連絡先:072-244-3711

ファックス:072-244-3771